



# MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Spółka z o.o.

75-711 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 14

ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
PN-N 18001:2004  
PN-EN ISO 17025:2005



## Telefony:

centrala:

(094) 342 29 38  
342 62 60  
342 62 68  
342 62 69  
342 37 56

fax:

(094) 342 29 38

Prezes – Dyrektor:

(094) 342 66 70

Z-ca dyrektora  
ds. eksploatacji

(094) 342 37 39

Biurowe Handlowe

(094) 347 19 37

www.mwik.koszalin.pl

mwik.koszalin@wodkan.pl

Pogotowie wod-kan:

994

NIP: 669-050-14-95

REGON: 330032800

Koszalin, 22.06.2015r.

DZIAŁ INWESTYCJI

Wpłynęło, dnia 23.06.2015

Podpis *gje*

TI-211D-4334-15/MD-H  
ul. Polczyńska 24, 75-815 Koszalin  
tel. 94/311-80-60, fax 94/342-54-19

22. 06. 2015

**Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie**  
**ul. Polczyńska 24**  
**75-815 Koszalin**

Nr sprawy .....  
Załączniki .....  
Podpis *gje* 6170

**Dotyczy:** pisma z dnia 01.06.2015r. znak TI.055.1.2015.AA w sprawie opracowania dokumentacji projektowych na przebudowę ul. Emilii Plater, ul. Wojska Polskiego (na odcinku od ul. 4 Marca do ul. Św. Wojciecha), ul. Majora Henryka Sucharskiego, ul. Kosynierów.

W odpowiedzi na pismo w sprawie opracowania dokumentacji projektowych na przebudowę ul. Emilii Plater, ul. Wojska Polskiego (na odcinku od ul. 4 Marca do ul. Św. Wojciecha), ul. Majora Henryka Sucharskiego, ul. Kosynierów, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie informuje, że w dokumentacji projektowej na przebudowę:

1. ul. Emilii Plater należy uwzględnić:

- roboty budowlane remontu studni na istniejących sieciach kanalizacji wg załączonego wykazu;
- postawienie studni na kolektorze deszczowym i przebudowę włączenia wpustów W1 i W2.

Sieć wodociągowa w ulicy Emilii Plater sprawna technicznie.

2. ul. Wojska Polskiego (na odcinku od ul. 4 Marca do ul. Św. Wojciecha) należy uwzględnić:

- roboty budowlane remontu studni na istniejących sieciach kanalizacji wg załączonego wykazu;
- roboty budowlane remontu wpustów na istniejących sieciach kanalizacji wg załączonego wykazu;
- wybudowanie kanalizacji deszczowej na części ulicy i wpiąć do niej wpusty o rzędnych 33.90, 33.26, 33.78 (na załączniku graficznym wpusty nr 9, 10, 12).

Sieć wodociągowa w ulicy Wojska Polskiego sprawna technicznie.

3. ul. Majora Henryka Sucharskiego należy uwzględnić:

- roboty budowlane remontu studni na istniejących sieciach kanalizacji wg załączonego wykazu;



# MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Spółka z o.o.

75-711 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 14

ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
PN-N 18001:2004  
PN-EN ISO 17025:2005



## Telefony:

centrala:

(094) 342 29 38  
342 62 60  
342 62 68  
342 62 69  
342 37 56

fax:

(094) 342 29 38

Prezes – Dyrektor:

(094) 342 66 70

Z-ca dyrektora  
ds. eksploatacji

(094) 342 37 39

Biuro Handlowe

(094) 347 19 37

[www.mwik.koszalin.pl](http://www.mwik.koszalin.pl)

[mwik.koszalin@wodkan.pl](mailto:mwik.koszalin@wodkan.pl)

Pogotowie wod-kan:

994

NIP: 669-050-14-95

REGON: 330032800

- rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej zbierającej wody opadowe z boiska.

Sieć wodociągową w ul. Majora Henryka Sucharskiego sprawna technicznie.

4. ul. Kosynierów należy uwzględnić:

- roboty budowlane remontu studni na istniejących sieciach kanalizacji wg załączonego wykazu;
- roboty budowlane remontu wpustów na istniejących sieciach kanalizacji wg załączonego wykazu;

Sieć wodociągową w ul. Kosynierów sprawna technicznie.

**PROKURENT**  
mgr inż. Ryszard Broda

## Załączniki

Wykaz robót, które należy uwzględnić w dokumentacjach projektowych

## Do wiadomości:

1. Zakład Wodociągów w/m
2. Zakład kanalizacji w/m